Аппарат Губернатора, Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов

Включен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

23.10.2026 № 9001

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии муниципального унитарного предприятия Кондинского района «Кондинские инженерные сети» на 2027 год

г. Ханты-Мансийск
от 21.10.2026 № 31-нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 6.2.6 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71 «О Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», **п р и к а з ы в а ю**:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии муниципального унитарного предприятия Кондинского района «Кондинские инженерные сети» на 2027 год согласно приложению.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BEF6D1858D940A67B9C6C63E74559878
Владелец **Барышев Александр Александрович**
Действителен с 22.09.2025 по 16.12.2026

И.о. директора Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры А.А. Барышев

Приложение
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 21.10.2026 № 31-нп

НОРМАТИВЫ
запасов топлива на источниках тепловой энергии муниципального унитарного предприятия Кондинского района «Кондинские инженерные сети» на 2027 год

№ п/п	Наименование и местонахождение предприятия	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс.т.	В том числе:	
				неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тыс.т.	эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тыс.т.
1.	Муниципальное унитарное предприятие Кондинского района «Кондинские инженерные сети» 628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.5Г	Уголь	2,928	2,928	-
2.	Котельная № 1 пгт. Кондинское, ул. Советская, д.7		1,387	1,387	-
3.	Котельная № 2 пгт. Кондинское, ул. Крупской, д.64		0,726	0,726	-
4.	Котельная № 3 пгт. Кондинское, ул. Связистов, д.1А		0,555	0,555	-
5.	Котельная № 5 пгт. Кондинское, ул. Гастелло, д.4		0,260	0,260	-