Аппарат Губернатора, Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Управление государственной регистрации
нормативных правовых актов

Включен в государственный реестр нормативных
правовых актов исполнительных органов
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры

30.10.2026 № 9021

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ПРИКАЗ

Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия Белоярского района «Белоярские коммунальные системы» на 2027-2031 годы

г. Ханты-Мансийск
от 29.10.2026 № 33-нп

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктами 6.2.3, 6.2.5 пункта 6 Положения о Департаменте жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 июня 2022 года № 71, **п р и к а з ы в а ю**:

1. Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия Белоярского района «Белоярские коммунальные системы» на 2027-2031 годы согласно приложению 1.

2. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия Белоярского района «Белоярские коммунальные системы» на 2027-2031 годы согласно приложению 2.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0CE6295E616E8C81F00C33F8E3695AAB
Владелец **Каров Матвей Игоревич**
Действителен с 03.12.2025 по 26.02.2027

Директор Департамента
жилищно-коммунального
комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры М.И. Каров

Приложение 1
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 29.10.2026 № 33-нп

НОРМАТИВЫ
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Муниципального унитарного предприятия Белоярского района «Белоярские коммунальные сети» на 2027-2031 годы

№ п/п	Организация	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2027 год		
		Потери и затраты теплоносителя: вода ($м^3$)	Потери тепловой энергии, Гкал	Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч
1.	Муниципальное унитарное предприятие Белоярского района «Белоярские коммунальные системы», 682162, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, мкр. 3, д. 27 «А»	Теплоноситель - вода		
		-	-	-
1.1.	Котельная № 1 «ЦГК» г. Белоярский, ул. Центральная, д. 27А	60 112,42	36 289,35	3 281,9
1.2.	Котельная № 4 «4 микрорайон» г. Белоярский, ул. Строителей, 19а	225,32	351,85	-
1.3.	Котельная № 5 «Су-966» г. Белоярский, Су-966, стр. 22б	707,30	902,81	-
1.4.	Котельная № 1 с. Ванзеват, ул. Школьная, 1а	31,64	43,41	-
1.5.	Котельная № 2 с. Полноват, ул. Собянина, стр. 16	1 125,93	1 701,99	-
1.6.	Котельная № 2 п. Верхнеказымский, мкр. 1, д. 20	612,86	1 680,55	5,014
1.7.	Котельная № 1 с. Казым, ул. Лесная, 30	1 103,62	1 159,12	-
1.8.	Котельная № 2 с. Казым,ул. Новая, 23А	110,98	198,60	-

Приложение 2
к приказу Департамента
жилищно-коммунального комплекса и энергетики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 29.10.2026 № 33-нп

НОРМАТИВЫ
удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии Муниципального унитарного предприятия Белоярского района «Белоярские коммунальные сети» на 2027-2031 годы

№ п/п	Организация	Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии на 2027-2031 годы	
		Электроэнергия, г у.т./кВт.ч	Тепловая энергия, кг у.т./Гкал
1.	Муниципальное унитарное предприятие Белоярского района «Белоярские коммунальные системы», 682162, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, мкр. 3, д. 27 «А»	-	-
1.1.	г. Белоярский: Котельная № 1 «ЦГК», ул. Центральная, д. 27А, Котельная № 4 «4 микрорайон», ул.Строителей, 19а, Котельная № 5 «Су-966», Су-966, стр. 22б	от источников тепловой энергии на газообразном топливе (природный газ)	
		-	159,21*
1.2.	с. Ванзеват: Котельная № 1, ул. Школьная, 1а	от источников тепловой энергии на твердом топливе (каменный уголь)	
		-	394,74*
1.3.	с. Полноват: Котельная № 2, ул. Собянина, стр. 16	от источников тепловой энергии на газообразном топливе (природный газ)	
		-	164,55*
1.4.	п. Верхнеказымский: Котельная № 2, мкр. 1, д. 20	от источников тепловой энергии на газообразном топливе (природный газ)	
		-	174,08*

1.5.	с. Казым: Котельная № 1, ул. Лесная, 30, Котельная № 2, ул. Новая, 23А	от источников тепловой энергии на газообразном топливе (природный газ)	
		-	162,54*

*Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от источников тепловой энергии.