

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,  
ЛЕСНЫХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА  
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

11 февраля 2018 г.

№ 21

г. Салехард

Включен в регистр нормативных правовых актов  
Ямало-Ненецкого автономного округа 15 февраля 2018 г.  
Регистрационный № 8

**Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источника  
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на водозаборных участках  
на территории ДНС и площадке поверхностного водозабора из р. Пяку-Пур  
Комсомольского НГКМ ООО «РН-Пурнефтегаз»**

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 3 статьи 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», положением о департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П, приказываю:

1. Установить:

1.1. Границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на водозаборных участках на территории ДНС и площадке поверхностного водозабора из р. Пяку-Пур Комсомольского НГКМ ООО «РН-Пурнефтегаз», согласно приложению № 1 к настоящему приказу.


1.2. Режим зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на водозаборных участках на территории ДНС и площадке поверхностного водозабора из р. Пяку-Пур Комсомольского НГКМ ООО «РН-Пурнефтегаз», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 апреля 2014 года № 335 «Об установлении границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения – водозаборных участков на территории ДНС и площадке

поверхностного водозабора из р. Пяку-Пур Комсомольского НГКМ Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. начальника управления водных ресурсов департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

И.о. директора департамента



Гаврилюк

А.Д. Гаврилюк

Приложение № 1

к приказу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямalo-Ненецкого автономного округа

от 11 января 2018 года №



**ГРАНИЦЫ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  
источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на  
водозаборных участках на территории ДНС и площадке поверхностного  
водозабора из р. Пяку-Пур Комсомольского НГКМ ООО «РН-Пурнефтегаз»**

- Для водозаборного участка ДНС (водозабор № 1).
  1. Границы первого пояса зон санитарной охраны (далее - ЗСО):
    - для скважины № 2 – 24,5 м с северной стороны, 16,5 м с западной стороны, 19,5 м с южной стороны, 12,5 м с восточной стороны;
    - для скважины № 3 – 11,0 м с северной стороны, 18,5 м с западной стороны, 28,0 м с южной стороны, 10,5 м с восточной стороны;
    - для скважины № 4 – 13,0 м с северной стороны, 4,5 м с западной стороны, 30,0 м с южной стороны, 24,5 м с восточной стороны;
    - для скважины № 5 – 20,5 м с северной стороны, 4,8 м с западной стороны, 23,5 м с южной стороны, 24,2 м с восточной стороны.
  2. Границы второго пояса ЗСО – радиусом 33 м вокруг каждой скважины.
  3. Границы третьего пояса ЗСО – радиусом 231 м от условного центра водозабора.
- Для водозаборного участка площадки ПВ (водозабор № 2).
  1. Границы первого пояса зон санитарной охраны:
    - для скважин №№ 1, 2 – 27,7 м с северо-восточной стороны, 30,0 м с северо-западной, юго-западной и с юго-восточной сторон;
    - для скважины № 3 – 28,3 м с северо-восточной стороны, 28,0 м с северо-восточной стороны, 28,0 м с северо-западной стороны, 30,0 м с юго-западной и с юго-восточной сторон.
  2. Границы второго пояса ЗСО объединён с границами первого пояса ЗСО.
  3. Границы третьего пояса ЗСО – 179 м от условного центра водозабора.



## Приложение № 2

Указу департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

от 11 января 2018 года № 21

### **РЕЖИМ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на водозаборных участках на территории ДНС и площадке поверхностного водозабора из р. Пяку-Пур Комсомольского НГКМ ООО «РН-Пурнефтегаз»**

1. Мероприятия по первому поясу зон санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО.

2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

### 3. Мероприятия по второму поясу ЗСО.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

#### 3.1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.

3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).