



ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

07 июня 2023г.

№ 1478

г. Салехард

Проведена государственная регистрация нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 07 июня 2023 года
Регистрационный № 203

**Об установлении зоны санитарной охраны источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа**

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», подпунктом 1.2.6 пункта 1.2 раздела II Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П, **п р и к а з ы в а ю:**

Установить:

границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поверхностного водозабора Бованенковского НГКМ согласно приложению № 1;

ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поверхностного водозабора Бованенковского НГКМ согласно приложению № 2.

И.о. директора департамента
природных ресурсов и экологии
Ямало-Ненецкого автономного округа

А.Д. Гаврилюк

Приложение № 1
к приказу департамента природных
ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 07 июня, 2023 года № 1478

Границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поверхностного водозабора Бованенковского НГКМ

1. Границы поясов зон санитарной охраны (далее - ЗСО) поверхностного источника водоснабжения озера Нюдя-Хойнгылна-То:

1.1. первый пояс ЗСО: 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени;

1.2. второй пояс ЗСО:

1.2.1. по периметру - на расстоянии 500 м от уреза воды;

1.2.2. по акватории - вся акватория озера;

1.2.3. по территории - в обе стороны по берегу на протяжении всей береговой линии;

1.3. третий пояс ЗСО:

1.3.1. по периметру - на расстоянии 500 м от уреза воды;

1.3.2. по акватории - вся акватория озера;

1.3.3. по территории - в обе стороны по берегу на протяжении всей береговой линии.

2. Границы ЗСО водопроводных сооружений АБЖК:

2.1. первый пояс ЗСО для установки подготовки и подачи питьевой воды – 15*15*15*18,6 м (СЗ*СВ*ЮВ*ЮЗ).

3. Границы ЗСО водопроводных сооружений КППГ:

3.1. первый пояс ЗСО для блочной установки подготовки и подачи питьевой воды – 30 м.

4. Ширину санитарно-защитной полосы водовода рекомендуется установить равной 10 м по обе стороны от крайних линий водовода.

Приложение № 2
к приказу департамента природных
ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 07 июня 2023 года № 1478

Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поверхностного водозабора Бованенковского НГКМ

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):

1.1. территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

1.2. не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

1.3. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

1.4. не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохраных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

2.2. регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

2.3. недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

2.4. все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

2.5. использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

2.6. при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

3.1. не допускается:

3.1.1. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля);

3.1.2. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3.2. выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

3.3. не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

3.4. запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

3.5. использование источника водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

3.6. в границах второго пояса ЗСО запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

3.7. границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками (приложение 2 санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»).