



**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

ПРИКАЗ

15 апреля 2024 г. № 0791

г. Салехард

Проведена государственная регистрация нормативных правовых актов Ямalo-Ненецкого автономного округа 16 апреля 2024 года
Регистрационный № 101

Об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения на территории Ямalo-Ненецкого автономного округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 Закона Ямalo-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямalo-Ненецком автономном округе», подпунктом 1.2.6 пункта 1.2 раздела II Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Ямalo-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ямalo-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П, **приказываю:**

Установить:

границы зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения (озеро № 12) предназначенного для использования в целях питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения УКПГ-2 «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» согласно приложению № 1;

ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения (озеро № 12) предназначенного для использования в целях питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения УКПГ-2 «Обустройство Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения» согласно приложению № 2.

Заместитель Губернатора
Ямalo-Ненецкого автономного
округа, директор департамента
природных ресурсов и экологии
Ямalo-Ненецкого автономного округа



А.М. Гаранин

Приложение № 1
к приказу департамента природных
ресурсов и экологии Ямalo-Ненецкого
автономного округа
от 15 апреля 2024 г. № 0791

**Границы зоны санитарной охраны поверхностного источника
водоснабжения (озеро № 12) предназначенного для использования в целях
питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения УКПГ-2 «Обустройство
Салмановского (Утреннего) нефтегазоконденсатного месторождения»**

1. Границы поясов зон санитарной охраны (далее - ЗСО) поверхностного источника водоснабжения:
 - 1.1. первый пояс ЗСО: 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени;
 - 1.2. второй пояс ЗСО: 3 км по акватории озера во все стороны от водозабора и 500 м от уреза воды при нормальном подпорном уровне;
 - 1.3. третий пояс ЗСО: границы третьего пояса ЗСО полностью совпадают с границами второго пояса ЗСО.
2. Границы ЗСО водопроводных сооружений:
 - 2.1. первый пояс ЗСО (строгий режим):
 - 2.1.1. 30 м от стен резервуаров хранения воды и от станции очистки и подготовки воды;
 - 2.1.2. 15 м от стен насосных и других сооружений.
 2. Ширину санитарно-защитной полосы водоводов - 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода.

Приложение № 2
к приказу департамента природных
ресурсов и экологии Ямalo-Ненецкого
автономного округа

от 15 апреля 2024 г. № 0791

**Ограничения использования земельных участков в границах зоны
санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения (озеро № 12)
предназначенного для использования в целях питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения УКПГ-2 «Обустройство Салмановского (Утреннего)
нефтегазоконденсатного месторождения»**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):

1.1. территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.

Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

1.2. не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйствственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

1.3. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

1.4. не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохраных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

2.2. регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также

согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

2.3. недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

2.4. все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

2.5. использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

2.6. при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

3. Мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

3.1. не допускается:

3.1.1. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля);

3.1.2. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3.2. выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

3.3. рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;

3.4. расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

3.5. использование источника водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

3.6. в границах второго пояса ЗСО запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

3.7. границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками (приложение 2 санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10 «О введении в действие санитарных правил и правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»).

4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

4.1. в пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

4.2. не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассециизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.