



## ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

### ПРИКАЗ

28.08.2024 № 1787

г. Салехард

Проведена государственная регистрация нормативных правовых актов  
Ямало-Ненецкого автономного округа 29 августа 2024 года  
Регистрационный № 260

### Об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», подпунктом 1.2.6 пункта 1.2 раздела II Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П, **п р и к а з ы в а ю:**

Установить:

границы зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения питьевого и хозяйственно-бытового назначения – озеро Сявта-То (бассейн Байдарацкой губы) для водоснабжения объекта «КС-2 «Ярынская». КЦ-1, входящий в стройку «Система МГ Бованенково-Ухта», согласно приложению № 1;

ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения питьевого и хозяйственно-бытового назначения – озеро Сявта-То (бассейн Байдарацкой губы) для водоснабжения объекта «КС-2 «Ярынская». КЦ-1, входящий в стройку «Система МГ Бованенково-Ухта», согласно приложению № 2.

И.о. заместителя Губернатора  
Ямало-Ненецкого автономного  
округа, директора департамента  
природных ресурсов и экологии  
Ямало-Ненецкого автономного округа



Е.А. Резниченко

**Границы зоны санитарной охраны поверхностного источника  
водоснабжения питьевого и хозяйственно-бытового назначения –  
озеро Сявта-То (бассейн Байдарацкой губы) для водоснабжения объекта  
«КС-2 «Ярынская». КЦ-1, входящий в стройку «Система МГ  
Бованенково-Ухта»**

1. Границы зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источника водоснабжения:

1.1. первый пояс ЗСО: 100 м по акватории озера и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне - осенней межени во всех направлениях от места установки затопленных водозаборов;

1.2. второй пояс ЗСО: вся акватория озера, а также территория вокруг озера от уреза воды при летне-осенней межени на расстоянии 500 м;

1.3. третий пояс ЗСО: полностью совпадает со вторым поясом ЗСО.

2. Ширина санитарно-защитной полосы устанавливается на расстоянии – 10 м от крайних линий водоводов.

**Ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения питьевого и хозяйственно-бытового назначения – озеро Сявта-То (бассейн Байдарацкой губы) для водоснабжения объекта «КС-2 «Ярынская». КЦ-1, входящий в стройку «Система МГ Бованенково-Ухта»**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее – ЗСО):

1.1. территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной; дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

1.2. не допускаются посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

1.3. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса ЗСО; в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

1.4. не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды;

1.5. акватория первого пояса ЗСО ограждается буями и другими предупредительными знаками; на судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. выявление объектов, загрязняющих источник водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

2.2. регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

2.3. недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

2.4. все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора;

2.5. использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации;

2.6. при наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

### 3. Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО:

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО источника водоснабжения подлежат выполнению следующие мероприятия:

3.1. запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод (размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля);

#### 3.2. не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

рубка леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования (допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса);

3.3. запрещается расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах второго пояса ЗСО, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

3.4. использование источника водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к

охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов;

3.5. в границах второго пояса ЗСО запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

3.6. границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками (приложение 2 санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 года № 10).

4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

4.1. в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

4.2. не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а так же прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.