



**ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

ПРИКАЗ

25.12.2025 № 2207

г. Салехард

Проведена государственная регистрация нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 26 декабря 2025 года
Регистрационный № 681

**Об установлении зоны санитарной охраны источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа**

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июля 2012 года № 62-ЗАО «О регулировании отдельных водных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», подпунктом 1.2.6 пункта 1.2 Положения о департаменте природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 апреля 2013 года № 297-П, **п р и к а з ы в а ю:**


1. Установить:

1.1. границы зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для водозаборных участков недр Котельных № 1, 2, 3, 4 Толькинского МППВ, согласно приложению № 1;

1.2. ограничения использования земельных участков в границах зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для водозаборных участков недр Котельных № 1,2, 3, 4 Толькинского МППВ, согласно приложению № 2.

2. Признать утратившим силу приказ департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 сентября 2021 года № 3025 «Об установлении зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».

И.о. заместителя Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного
округа, директора департамента
природных ресурсов и экологии
Ямало-Ненецкого автономного округа



Е.А. Резниченко

**Границы зоны санитарной охраны источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения для водозаборных
участков недр Котельных № 1, 2, 3, 4 Толькинского МППВ**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО)
водозаборных скважин в следующих размерах.

1.1. Котельная № 1:

скв. № 1(4) север - 8 м; восток - 8 м; юг - 9 м;

скв. № 7 север - 5 м; юг - 8 м; запад - 6 м;

1.2. Котельная № 2:

скв. № 1 восток - 21 м; юг - 8 м; запад - 11 м;

скв. № 9 север - 19 м; восток - 9 м; запад - 31 м;

1.3. Котельная № 3:

скв. № 2 север - 11 м; восток - 14 м; юг - 16; запад - 8 м;

1.4. Котельная № 4:

скв. № 6 север - 15 м; восток - 15 м; юг - 16; запад - 16 м;

скв. № 8 север - 11 м; восток - 15 м; юг - 16; запад - 20 м;

2. Границы второго пояса ЗСО водозаборных сооружений.

скв. № 2 вверх по потоку - 64 м, вниз по потоку - 45 м ширина
- 105 м;

скв. № 1(4), 7 вверх по потоку - 86 м, вниз по потоку - 67 м ширина
- 152 м;

скв. № 1, 9 вверх по потоку - 86 м, вниз по потоку - 67 м ширина
- 152 м;

скв. № 6, 8 вверх по потоку - 86 м, вниз по потоку - 67 м ширина
- 152 м;

3. Границы третьего пояса ЗСО водозаборных сооружений.

скв. № 2 вверх по потоку - 872 м, вниз по потоку - 104,15 м ширина
- 327,2 м;

скв. № 1(4), 7 вверх по потоку - 1007 м, вниз по потоку - 205 м,
ширина - 636 м;

скв. № 1, 9 вверх по потоку - 1007 м, вниз по потоку - 205 м, ширина
- 636 м;

скв. № 6, 8 вверх по потоку - 1007 м, вниз по потоку - 205 м, ширина - 636 м;

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода 10, 0 м от водопровода по обе стороны.

**Ограничения использования земельных участков в границах зоны
санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения для водозаборных участков недр
Котельных № 1, 2, 3, 4 Толькинского МППВ**

1. Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):

1.1. территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

1.2. не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

1.3. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса ЗСО. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

1.4. водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

1.5. водозабор должен быть оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО:

2.1. выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

2.2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

2.3. запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

2.4. запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

2.5. своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

3. Дополнительные мероприятия по второму поясу ЗСО.

Кроме мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего приложения, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

3.1. не допускается:

3.1.1. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

3.1.2. применение удобрений и ядохимикатов;

3.1.3. рубка леса главного пользования и реконструкции;

3.2. выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

4.1. в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

4.2. не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а так же прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.